

数字量输入端口写入中文后仍显示英文

数字量输入端口使用用户配置时，LCD 显示栏中使用自定义名称，如名称定义为“低水位报警”后，在 LCD 仍显示成英文“Digital Input A”。

这是由于在输入文字时，句首有空格，把空格删除即可正常显示成自定义的名称。

数字量输入A

内部功能	用户配置
属性	闭合动作
动作	停机
执行	一直
LCD 显示	低水位报警
延时激活	0s

有空格，需删除